



Interfaccia generatore di calore con caldaia a gas.
Consente la gestione del riscaldamento.
Controllo della temperatura di ritorno al generatore, tramite
valvola termostatica anticondensa.
Separa il circuito del generatore di calore dal circuito della cal-
daia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPESL del
18/09/2006



- 1 Centralina elettronica
- 1 Scambiatore termico 30/40 kW
- 2 Circolatori 15/70
- 1 Valvola anticondensa 3/4"
- 1 Valvola di non ritorno 1"
- Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4"M - DN 14 mm uscita 1/2"M
- 1 Box in lamiera verniciato bianco
- 1 Cablaggio elettrico

Generatore di calore **senza circolatore** a bordo
macchina come unica fonte di calore.
Termocamini, Termocucine, Stufe e Caldaie

Codice	Descrizione	Prezzo
K8-30	KIT 8 - 30 KW	€ 1.050,00
K8-40	KIT 8 - 40 KW	€ 1.080,00

RI	RITORNO IMPIANTO
RG	RITORNO GENERATORE
MG	MANDATA GENERATORE
MI	MANDATA IMPIANTO
VR	VALVOLA DI NON RITORNO

The diagram illustrates the ICA system's connection to a wood boiler. On the left, a wood boiler (GENERATORE DI CALORE A LEGNA) is shown with a pressure gauge (TUBO DI SICUREZZA 1") and an expansion valve (VALVOLA DI ESPANSIONE). The boiler's output is connected to the ICA unit (top center) via a red line. The ICA unit has four ports: two blue (L1, L2) and two red (R1, R2). The blue lines connect to the boiler's return and the expansion valve. The red lines connect to the boiler's output and a shower head (R1) and a radiator (R2). The shower head is labeled with A.F.C. A.C.S. and M.L. R.L. The radiator is labeled with A.C.S. and R.L. The diagram also shows a water supply line (ACQUEDOTTO) entering the system.

È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi e illustrazioni senza autorizzazione scritta